

Общие положения

Алгоритм действий при срабатывании пожарной сигнализации

1. Найти, где она сработала: проверить датчик сверху (около шваберной) и снизу (рядом с «Циркон», на рисунке обведен красным).
2. Сразу отключить ее (ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ). Наверху, около шваберной, левый верхний угол (на рисунке обведен красным): нажать один раз на кнопку «ТЕСТ» (кнопка обведена красным цветом) и на кнопку, где загорелся красный датчик.



Также может сработать щиток снизу (называется «Гранит-3»): нажать один раз на кнопку «ТЕСТ» и на датчик, чтобы он потух.

Общие положения



Внизу, около серверной, левый щиток (называется «Гранит-3», на рисунке обведен красным) на кнопку, где горит красный датчик, чтобы он потух.

Общие положения



1. Позвонить на пульт сигнализации 8 917 024 15 71. Сказать, что сработала сигнализация.
2. Если они не берут трубку, позвонить по номеру: 8 917 024 16 88 (Глеб).

Уникальный ID ответа: #1205

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-03-19 11:59